

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Wszyscy uczestnicy postępowania**

W nawiązaniu do złożonych zapytań odnośnie „Zaproszenia do złożenia ofert” na:
„Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz w piwnicy w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o.”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. w Częstochowie udziela odpowiedzi j.n.:

- 1) W opisie STWiORB jest napisane
pkt 2.2
„wartosc współczynnika przenikania ciepła dla całego okna $U_{max} \leq 1,1$ ”
pkt 1.3
opisane sa roboty montazowe dla okien z przygotowaniem ościeży pod montaż ciepły z użyciem tasm zew i wewnętrznych

Nadmieniamy ze w przedmiarze nie ma zapisu o tym systemie ciepłego montażu

- 2) w przedmiarze
opisane sa do okien wkłady szybowe $U_g=1,1$ o budowie 4/16/4

Pytanie 1:

- 1) Biorac pod uwage w/w wytyczne stwierdzamy ze nie istnieje mozliwosc osiagniecia współczynnika dla całego okna $U_{max} \leq 1,1$ (przy założonych konstrukcjach okien opisanych w przedmiarze – np. okna lukowe) przy zastosowaniu szyby o współ $U_g=1,1$

Czy nie zaistniał jakiś błąd w opisie ?

- 2) Prosimy o potwierdzenie faktu ze wymiana okien z montażem ma odbyc się w pomieszczeniach piwnicznych oraz na klatkach schodowych w systemie ciepłego montażu z użyciem tasm zewn i wewn. dla wyżej wymienionych wytycznych okien z szyba $U_g=1,1$.

Odpowiedź:

- 1) W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wystąpił w opisie błąd dla współczynnika przenikania ciepła, zamawiający wymaga jedynie $U_{max} \leq 1,1$ dla całego okna.
- 2) W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wystąpił błąd w opisie. Prawidłowo sporządzona specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych została dołączona do Zaproszenia do złożenia ofert i zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

**CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH** **Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY**
mgr Sebastian Rozpondek **mgr Paweł Konieczny**

Sporządził: R.S..